

BENASSI SRL VIA G. RINALDI, 101/A	Denominazione commerciale Eco-compattato misto 0-40		Certificato N: 0948-CPR-0443
	Provenienza	c/o Via G, Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)	
	Origine	Riciclato	
	Data	24/10/2025	
	Lotto	2/2025	
	Aggregato	In frazione unica	
14	EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
CARATTERISTICHE	Sigla Identificativa della Prova/Unità di misura	PRESTAZIONE	
Dimensione dell'aggregato	d/D (mm)	d0-D40	
Categoria Granulometrica	G	Ga 85	
Categoria di tolleranza	GT	-	
Indice di appiattimento	FI	FI 35	
Indice di forma	SI	SI 40	
Particelle Frantumate	C	C 90/3	
Contenuto dei fini	f	f 5	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con Los Angeles)	LA	LA 35	
Resistenza all'usura (con Micro deval) (Mde)	MDE	MDE 30	
Massa volumica delle particelle	Mg/m3	2,27	
Assorbimento all'acqua	WA %	1,2	
Classificazione costituenti dell'aggregato riciclato	X (%) FL (cm³/kg) RC (%) Rcug (%) RB (%) RA (%) RG (%)	X 1- FL 5- RC 70 RCUG 70 RB 30- RA 5- RG 2-	
Equivalente in sabbia	SE (%)	58	
Valore al blu di metilene	MB	3	
Solfato Idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS	SS 0,2	
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	F	ND	
Test di cessione	D.M. 28 Giugno 2024 N.127	Nei limiti	
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005		Nei limiti di cui all'All.to C1, C2, C4, C5	

Note:

ND = Non Determinato